

## **Tjekliste 16 • sådan sikrer du skorstene og ildsteder**

- Skorstene og skorstenspiber og evt. afdækning må ikke have revner og utætheder i hverken sten, fuger eller tilslutning til tag.
- Skorstensstole, der understøtter skorstenen på loftet, skal konstruktivt være i god stand.
- Skorstenen skal renses jævnligt af en skorstensfejer.
- Udpeg et sikkert sted udendørs, hvor du kan stille aske og slagger fra ildstedet.
- Der bør ikke være brændbare materialer for tæt på ildsted eller brændeovn.

### *Særligt ved stråtag – se endvidere Trin 7, s. 116 om brandsikring af stråtag*

- Fjern evt. gnistfangere på skorstene.
- Skorstenspiber skal være mindst 0,8 m over tagryggen, hvis der er stråtag eller andet letantændeligt materiale inden for 60 cm fra skorstenen.