

## Tjekliste 2 • sådan skal røgalarmer placeres

I en lille lejlighed kan en enkelt røgalarm i gangen være nok, i en større bygning skal der også alarmer i andre rum.

- Sæt altid røgalarmer midt på loftet, fordi røgen stiger opad. Placer røgalarmer midt i rummet så højt som muligt, hvis der er skrå vægge eller loft til kip.
- Placer røgalarmer mindst 50 cm væk fra vægge og hjørner, da røgen trænger langsomt mere ud i rummets hjørner.
- Placer røgalarmer med min. 1 m's afstand til vinduer, døre og udluftningsventiler, da røgen ellers vil blæse væk fra detektoren.
- Placer røgalarmer min. 5 m fra ildsted og brændeovn.
- Der skal helst være maksimalt 10 m mellem hver røgalarm i en bolig.
- Der bør være en røgalarm i alle soverum.
- Der bør i lange gange være en røgalarm i hver ende.
- Der bør være mindst én røgalarm på hver etage.
- Der kan installeres flere røgalarmer i et trapperum eller en trappeopgang, men altid som minimum én alarm øverst i rummet.
- Sæt ikke røgalarmer op i eller lige ved siden af køkken og badeværelse.
- Har din bygning stråtag, skal du huske også at placere røgalarmer under tagfladen og ikke kun i rummene neden under tagrummet.